



СТЕНД ПРОВЕРКИ КОНТАКТОРОВ ТКС-601ДОД 02.01.28 ТУ 27.90.11-001-44244708-2020

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Стенд проверки 02.01.28 - предназначен для проведения проверки электрических характеристик контакторов типа ТКС-601ДОД при входном контроле и после выполнения ремонтных работ ТУ 27.90.11-001-44244708-2020.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Энергоснабжение стенда	
2.1.1. Номинальное напряжение питания (50Гц), В	380
2.1.2. Отклонение напряжения питания	± 12%
2.2. Потребляемый ток, А	менее 2
2.3. Выходное регулируемое напряжение постоянного тока, В	
2.3.1. Силовой выход	0÷10 (100А)
2.3.3. Выход питания катушки контактора	0-30 (5А)
2.4. Измерение переходного сопротивления, мкОм	10÷10000
2.5. Количество испытательных мест, шт	1
2.6. Цифровой измеритель, тип	Щ02
2.6.1. Класс точности	0,5
2.6.2. Скорость измерения, изм/сек	3
2.6.3. Время установления показаний, сек	менее 1,5
2.6.4. Напряжение питания (50Гц), В	220
2.7. Счетчик импульсов, тип	СИ8
2.7.1. Дискретность отсчета времени, м/сек	10
2.7.2. Напряжение питания (50Гц), В	220
2.8. Габаритные размеры стенда (ДхШхВ), мм	1360x800x1180
2.9. Масса стенда, кг	250



ООО ТД "Ростовэлектроремонт"
ИНН 6165225423 КПП 616501001 ОГРН 1206100018266
г. Ростов-на-Дону, пер. Радиаторный 10
Тел.: 8 (863) 241-33-00, 8 (900) 123-00-88
e-mail: info@td-rer.ru сайт: td-rer.ru



- [ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)
 - [ПЕЧИ ДЛЯ ОБЖИГА И СУШКИ ИЗОЛЯЦИИ](#)
 - [БАЛАНСИРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)
 - [АВТОКЛАВЫ, ПРОПИТОЧНЫЕ УСТАНОВКИ, ВМП \(VPI\)](#)
 - [ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)
 - [НАМОТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)
 - [ОКРАСОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)
 - [КОМПЛЕКТУЮЩИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕМОНТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН](#)
- ▶ [ВИДЕО КАТАЛОГ](#)

Тел.: 8 (863) 241-33-00, 8 (900) 123-00-88
e-mail: info@td-rer.ru
сайт: td-rer.ru

